

Plan van Aanpak na inspectie 30/07/2024

Kinderopvang Rakkertjes 910028542				
Inbreuken/tekorten & aandachtspunten	Ik wil ervoor zorgen dat	Hoe aanpakken	Wanneer afgerond	Wie doet dit?
<p>Inlichtingenfiche Zorginspectie stelt vast dat op de nagekeken inlichtingenfiches structureel de specifieke aandachtspunten van het kind ontbreken. Op de ingekeken inlichtingenfiches ontbreken medische gegevens, namelijk het gebruik van blokken onder de spijlenbedjes. In de leefgroep van de baby's staan 6 babyspijlenbedden waarvan er 5 voorzien zijn van blokken om hoogtestand te creëren. De verantwoordelijke deelt mee dat de blokken standaard onder de bedjes staan om medische redenen (teruggeven voeding, reflux) en dat de bedden voor alle baby's worden gebruikt.</p>	<p>Alleen de kinderen die op medisch advies verhoogd moeten slapen, in een verhoogd bedje worden gelegd. Het is belangrijk dat zowel ouders als kindbegeleiders duidelijk geïnformeerd zijn over welke kinderen in een verhoogd bedje slapen, zodat dit altijd correct gebeurt. Daarnaast willen we voorkomen dat deze maatregel standaard wordt toegepast zonder medische noodzaak.</p>	<p>Oudercommunicatie: We hebben gesprekken gevoerd met ouders om te bepalen of er een medische noodzaak is voor verhoogd slapen, zoals bij reflux. Op basis van deze gesprekken wordt in de kindfiche gedocumenteerd of verhoogd slapen noodzakelijk is.</p> <p>Procedure veilig slapen: Verhoogd slapen zal toegevoegd worden aan onze procedure 'veilig slapen'. Deze procedure beschrijft o.a. wanneer verhoogd slapen toegepast mag worden, welke risico's eraan verbonden zijn en hoe dit veilig kan worden uitgevoerd. Deze informatie zal gedeeld worden met zowel ouders als het team, zodat iedereen op de hoogte is van de juiste werkwijze.</p> <p>Update van de kindfiches: De informatie over verhoogd slapen wordt toegevoegd aan de kindfiches in ons systeem, zodat voor iedereen duidelijk is welke kinderen verhoogd moeten slapen. Dit voorkomt verwarring en zorgt voor transparantie binnen het team.</p> <p>Aanpassing door Sarah Vyncke (opvang) op 27/08/24 14:03</p> <p>Slaapopmerkingen: <i>niet ingevuld</i> → bedblokjes nodig voor de reflux (bed in schuinstand)</p> <p>✓ Goedgekeurd door Femke Van Rompaey op 27/08/24 15:33</p>	<p>Onmiddellijk : De gesprekken met ouders en het actualiseren van de kindfiches.</p> <p>Q4/2024: De volledige integratie en implementatie van de procedure 'veilig slapen' binnen het team.</p>	<p>Locatieverantwoordelijke: Verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de medische informatie in de kindfiches en het toezicht op de uitvoering van de "veilig slapen" procedure</p> <p>Preventieadviseur: Betrokken bij het opstellen en bewaken van de procedure 'veilig slapen', inclusief het in kaart brengen van de mogelijke risico's.</p> <p>Teamleden: Verantwoordelijk voor het volgen van de richtlijnen in de kindfiches en het correct toepassen van verhoogd slapen wanneer dit nodig is.</p>

<p>Luchtventilatie Zorginspectie stelt vast dat de organisator niet zorgt voor voldoende ventilatie van de leefruimte waardoor de luchtkwaliteit onvoldoende is. Tijdens het inspectiebezoek werd met een CO2-monitor gedurende 30 min in volgende ruimte de koolstofdioxideconcentratie (CO2) gemeten. We noteren onderstaand als indicatie voor de gemeten waarden: • leefruimte peuters • Effectief gemeten tijd: 9u30 - 10u • Minimale concentratie= 1271 ppm • Maximale concentratie= 1743 ppm Op het moment van de meting waren er 14 kinderen en 2 kinderbegeleiders aanwezig</p>	<p>We willen ervoor zorgen dat de koolstofdioxideconcentratie in alle opvangruimtes binnen de aanbevolen normen blijft, zodat de luchtkwaliteit optimaal is en bijdraagt aan een gezonde en veilige omgeving voor de kinderen en het personeel. Dit betekent dat we actief gaan monitoren, onderhouden, en bijsturen waar nodig, om zo een veilige en comfortabele omgeving te creëren.</p>	<p>Herstelling ventilatiesysteem: De herstelling van het ventilatiesysteem is reeds uitgevoerd. Tijdens deze herstelling zijn nieuwe buizen aangelegd die verse lucht in de ruimte blazen, wat essentieel is om de luchtkwaliteit te verbeteren.</p> <p>Wekelijkse CO2-metingen: We blijven wekelijks de CO2-concentraties in de opvangruimtes meten en registreren volgens de huidige procedure. Deze metingen worden genoteerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de waarden binnen de norm blijven. Indien er afwijkingen worden geconstateerd, zullen we onmiddellijk actie ondernemen om de ventilatie te verbeteren.</p> <p>Aankoop van geijkt meettoestel: In Q1/2025 staat de aankoop gepland van een geijkt CO2-meettoestel. Hiermee zal de preventieadviseur periodieke controles uitvoeren om te verifiëren dat de waarden die worden gemeten door onze huidige CO2-meters correct zijn en binnen de normen blijven. Dit zal ons helpen om de betrouwbaarheid van onze metingen te garanderen en eventuele afwijkingen tijdig op te sporen.</p> <p>Periodieke evaluatie en onderhoud: Naast de wekelijkse metingen zullen we jaarlijks het ventilatiesysteem onderhouden om een continue goede werking te garanderen. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door een erkende firma.</p> <p>Educatie van het team: Het personeel zal opnieuw geïnformeerd en getraind worden in het belang van ventilatie en de correcte interpretatie van CO2-metingen. Ze zullen ook opnieuw op de hoogte worden gebracht van de juiste maatregelen die</p>	<p>Onmiddellijk : Het ventilatiesysteem is hersteld en de wekelijkse metingen zijn reeds in werking. Acties naar aanleiding van de metingen worden onmiddellijk opgevolgd.</p> <p>Jaarlijks: Het ventilatiesysteem zal jaarlijks worden onderhouden, beginnend vanaf januari 2025. In 2024 is de herstelling en het onderhoud dus reeds gebeurd</p> <p>Q1/2025: De aankoop van</p>	<p>locatieverantwoordelijke: Verantwoordelijk voor de wekelijkse CO2-metingen en actie ondernemen bij afwijkende waarde</p> <p>Preventieadviseur: verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijks onderhoud</p> <p>opnieuw toelichting procedure ventileren en verluchten</p> <p>Voert periodieke controles uit met nieuwe geijkte meettoestel vanaf Q1/2025 om de nauwkeurigheid van de CO2-metingen te garanderen.</p> <p>Teamleden: Verantwoordelijk voor het rapporteren van afwijkingen in de CO2-metingen</p>
---	---	--	--	--

		genomen moeten worden bij afwijkende CO2-waarden volgens procedure 5.3.2 a	het geijkte toestel en de periodieke controles door de preventieadviseur worden ingevoerd.	
--	--	--	--	--